

## Beskrivningstexter – Totalentreprenad

### 56.B Värmevattensystem

#### *Tekniska förutsättningar värmebärare*

Medium: kommunalt tappvatten med följande egenskaper:

- Syrgasinnehåll: < 0,5 mg/liter
- Koldioxidinnehåll: 0 mg/liter
- pH: 7,5 – 9
- Konduktivitet: < 600  $\mu$ S/cm
- Försmutsning: inga synliga partiklar

Medium: glykol – vattenblandning

- Syrgasinnehåll: < 0,8 mg/liter
- Koldioxidinnehåll: 0 mg/liter
- pH: 7,5 – 9
- Konduktivitet: baseras på värde i  $\mu$ S/cm från leverantören av den färdigblandade glykol – vattenblandningen
- Försmutsning: inga synliga partiklar